



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Первомайского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 106а,
тел. 8(38245)2-23-66

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – Ореховской средней
общеобразовательной школе Первомайского района Томской области

Во исполнение распоряжения и.о. начальника ОНДиПР Первомайского района – и.о.
главного государственного инспектора Первомайского района по пожарному надзору № 15 от
«17» июня 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 19 июля 2019г. до 10 ч. 00 мин. 22 июля 2019г.
проведена проверка и.о. главного государственного инспектора Первомайского района Томской
области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Колтаковым Сергеем
Петровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ореховская
средняя общеобразовательная школа Первомайского района Томской области

Томская область, Первомайский район, поселок Орехово, улица Ленина, д. 2

совместно с Скомороховой Светланой Валерьевной – директором МБОУ Ореховская СОШ
Первомайского района Томской области,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте не соответствует разделу XVIII ППР в РФ (отсутствуют сведения о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (далее - ППР в РФ)	22.09.2019г.	

	находиться на объекте защиты и сведения о предельных показаниях контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв)			
2.	не во всех административных и общественных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 ППР в РФ	22.09.2019г.	
3.	не произведен покос травы на стадионе	п. 17_1 ППР в РФ	22.09.2019г.	
4.	в подвале складированы горючие материалы	п. 23 «а» ППР в РФ	22.09.2019г.	
5.	не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы (не реже 1 раза в 5 лет)	п. 24 ППР в РФ	22.09.2019г.	
6.	на путях эвакуации пол на центральном входе и стены коридора 2-го этажа с лестничной клеткой окрашены краской с неизвестным классом пожарной опасности	п. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ-123)	22.09.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о главного государственного инспектора
Первомайского района
по пожарному надзору Колтаков С.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" 22 " июля 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ Ореховская СОШ Скоморохова С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

" " 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Скоморохова Светлана Валерьевна

Действителен с 03.05.2021 по 03.05.2022